

Tilaaaja

Orimattilan kaupunki

PL 46  
16301 ORIMATTILA

Maksaja

**Orimattilan kaupunki**  
**Tekninen palvelukeskus**

PL 606  
15101 LAHTI



<b>Näytetiedot</b>	<b>Näyte</b>	Uimarantavesi		
	<b>Näyte otettu</b>	03.06.2020	<b>Kellonaika</b>	12.20
	<b>Vastaanotettu</b>	03.06.2020	<b>Kellonaika</b>	16.00
	<b>Tutkimus alkoi</b>	03.06.2020	<b>Näytteenoton syy</b>	Valvonta
	<b>Ottopiste</b>	Kalliojärvi		
	<b>Näytteen ottaja</b>	Tervo Outi		

Ilman lämpötila 18,5 °C, veden lämpötila 19,3 °C

Sääolosuhteet: Aurinkoinen

Näytteenottajan havainnot:

Makrolevät ja/tai kasviplankton: 0 ei havaittu

Jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit (esimerkiksi muovi, kumi, lasi- ja muovipullot): 0 ei havaittu

Syanobakteerit (sinilevät): 0 ei havaittu

Analyysi	Menetelmä	13227-1 Uimarantavesi Kalliojärvi	Yksikkö
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	2	mpn/ 100 ml
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	< 1	pmy/ 100 ml

\* = Akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** Suoritettujen tutkimusten perusteella uimaveden mikrobiologinen laatu on hyvä.

Sisämaan uimaveden mikrobiologista laatua pidetään hyvänä, kun

Escherichia coli on alle 1 000 mpn/ 100 ml

Enterokokit on alle 400 pmy/ 100 ml

(STMa 177/2008 ja STMa 354/2008)

**Yhteyshenkilö** Thure Tiina, 010 3913 404, mikrobiologi



Ahlfors Reetta  
toimitusjohtaja

**Tiedoksi** liikunta@orimattila.fi;  
Nevalainen Teija, teija.nevalainen@orimattila.fi;  
tulokset.hoas@phhyky.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.